



ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
COMUNA TĂMĂȘENI  
CONSILIUL LOCAL  
Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494  
E-mail: [primariatamaseni@yahoo.com](mailto:primariatamaseni@yahoo.com)

## HOTĂRÂRE

Nr.15 din 14.03.2019

**privind aprobarea de masuri compensatorii PSI referitoare la nerespectarea distantelor de siguranta fata de vacinatati pentru constructia „Scoala Gimnaziala Tamaseni”**

Consiliul Local al comunei Tămășeni, întrunit în ședință ordinară în data de 14.03.2019

Având în vedere:

- Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, Indicativ P118/99
- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Tămășeni, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 1180 din 08.03.2019
- referatul compartimentului de specialitate nr.1181 din 08.03.2019
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local

În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,


## HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se adoptă o distanță redusă față de prevederile din tab 2.2.2 coroborat cu art 4.2.91 din Normativul P118/99 respectiv :

- între construcția SCOALA GIMNAZIALA TAMASENI (C1), grad rezistență la foc II și construcția (C6.1) existenta pe terenul invecinat , grad rezistență la foc III = 4,42 m;
- între construcția SCOALA GIMNAZIALA TAMASENI (C1), grad rezistență la foc II și construcția (C4) existenta pe terenul proprietate- cu functiunea de centrala termica , grad rezistență la foc II = 6,11 m.

Art.2 Ca și măsură compensatorie se va adopta soluția protejării neîndeplinirii cerințelor de distanțe pentru pereți antifoc și goluri funcționale neprotejate prin prevederea în proiect și în SSI pentru obiectivul „MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA TAMASENI”, a măsurii cerute și de art 2.4.22 de protecție activă a golurilor funcționale din preți - la construcția analizată în Scenariu , Tamplaria exteriora de la salile de clasa 1,2,3,6 7, 8, 9,11, 12 si laboratorul de chimie va fi rezistenta la foc, cu geam din sticla antifoc 90 min . Se prevad de asemenea si cortine rezistente la foc min 90 minute- elemente mobile de protecție a golurilor cu rol de limitare a propagării incendiilor, alcătuite și echipate conform normativului pentru limitarea propagarii focului.

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului si Institutiei Prefectului Judetului Neamt, in vederea exercitarii controlului de legalitate, va asigura publicitatea acesteia in conditiile legii.



Contrasemnează pentru legalitate  
Secretarul comunei,  
Jr.CĂLIMAN ALINA CI